

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ № 66230061000206230259 от 23.05.2023 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/16302359>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2305/029-66/20-В пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вихляевская основная общеобразовательная школа», ио директора Чувирова Анастасия Михайловна
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении инспекционного визита № 2305/029-66/20-В от 23.05.2023 г. в период

с 10 ч. 00 м. по 11 ч. 30 м. «29» мая 2023 г.

Старшим инспектором ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Рогачевым Виктором Владимировичем старшим лейтенантом внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведен(а) инспекционный визит, по адресу: 623615, Свердловская область, Талицкий район, д. Вихляева, ул. Молодежная, 11. (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ио директора МКОУ ««Вихляевская основная общеобразовательная школа», Чувирова Анастасия Михайловна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты (мастерские, гараж, прачечная) отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (АУПС и СОУЭ), и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. На объекте защиты (мастерские, гараж, прачечная) обеспечить наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (АУПС и СОУЭ), и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479).	13.05.2024	
2.	Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в стенах, разделяющих помещения различного функционального назначения не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Так в складских помещениях (по техническому	Нарушены ч.1 ст.46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*; п. 3.21.СНиП 2.08.02-85.	13.05.2024	

паспорту № 15,31), котельная и электрощитовая (по техническому паспорту № 54, 56) установлены деревянные двери. Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в стенах, разделяющих помещения различного функционального назначения выполнить в соответствии с требованиями пожарной безопасности.			
---	--	--	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

ИО директора МКОУ «Вихляевская ООШ»

Чувирова Анастасия Михайловна

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Рогачев Виктор Владимирович, ст. инспектор ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559402

Владелец Чувирова Анастасия Михайловна

Действителен с 30.11.2023 по 29.11.2024